

VERBALE INTERVENTO I MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

data

IMPIANTO

OPERATORI

UBICAZIONE

CHECK LIST

COD.	OPERAZIONE	PERIODICITA'	ESITO
	CAMPO FOTOVOLTAICO		
C01	Verifica visiva integrità delle celle dei moduli		
C03	Pulizia della superficie dei pannelli		
C04	Verifica degli ancoraggi e delle strutture di supporto		
	QUADRO DI STRINGA O CC		
S01	Ispezione visiva dei quadri		
S02	Verifica dello stato dei cablaggi elettrici e serraggio viti		
S03	Verifica isolamento stringhe		
S04	Misurazione del voltaggio delle singole stringhe		
	INVERTER		
I01	Controllo e pulizia inverter		
I02	Ispezione visiva e verifica delle connessioni		
I03	Pulizia delle griglie di raffreddamento		
	QUADRI CA		
A01	Ispezione visiva dei quadri		
A02	Verifica dello stato dei cablaggi elettrici e serraggio viti		
A03	Verifica funzionamento interruttore differenziale		

ORA INIZIO LAVORI

ORA FINE LAVORI

MATERIALI UTILIZZATI E COMPONENTI SOSTITUITI

NOTE

responsabile tecnico Professionaltetto Srl

cliente

Sede legale

via Franzine 2, 5050 Rodengo Saiano (BS)
mob. +39 328 1732754

Sede operativa di Padova

piazza Unità d'Italia 5, 35023 Bagnoli di Sopra (PD)
mob. +39 327 2006738

