

VERBALE INTERVENTO I MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

data

IMPIANTO

OPERATORI

UBICAZIONE

CHECK LIST

COD.	OPERAZIONE	PERIODICITA'	ESITO
CABINE DI CONVERSIONE MT/BT			
CC01	Controllo parametri MT da relè di protezione generale		
CC03	Controllo temperature ambiente e trasformatore		
CC04	Controllo e pulizia del sistema di ventilazione		
CC05	Controllo e serraggio dei morsetti di connessione dei cavi BT e MT al trasformatore		
CC06	Verifica funzionamento dispositivi di emergenza		
CC07	Controllo e pulizia del trasformatore		
CC08	Controllo condizioni interne del locale delle attrezzature in cabina		
QUADRI CA MT			
CAM1	Ispezione visiva dei quadri		
CAM2	Verifica dello stato dei cablaggi elettrici e serraggio viti		
CAM3	Verifica sequenza di interblocco		
CAMPO FOTOVOLTAICO			
C01	Verifica visiva integrità delle celle dei moduli		
C03	Pulizia della superficie dei pannelli		
C04	Verifica degli ancoraggi e delle strutture di supporto		
QUADRO DI STRINGA O CC			
CC1	Ispezione visiva dei quadri		
CC2	Verifica dello stato dei cablaggi elettrici e serraggio viti		
CC3	Verifica isolamento stringhe		
CC4	Misurazione del voltaggio delle singole stringhe		

Sede legale

 via Franzine 2, 5050 Rodengo Saiano (BS)
 mob. +39 328 1732754

Sede operativa di Padova

 piazza Unità d'Italia 5, 35023 Bagnoli di Sopra (PD)
 mob. +39 327 2006738

 e-mail: info@professionaltetto.it

 web: www.professionaltetto.it

C.F. P.IVA 03588870984 REA BS-546906

INVERTER			
I01	Controllo e pulizia inverter		
I02	Ispezione visiva e verifica delle connessioni		
I03	Pulizia delle griglie di raffreddamento		

QUADRI CA BT			
CAB1	Ispezione visiva dei quadri		
CAB2	Verifica dello stato dei cablaggi elettrici e serraggio viti		
CAB3	Verifica funzionamento interruttore differenziale		

CONNESSIONI ELETTRICHE			
E01	Controllo continuità impianto di terra		
E02	Controllo isolamento cavi		
E03	Controllo serraggio dei cavi nelle scatole di derivazione		

RAPPORTO ORE INTERVENTO

data	ora inizio lavori	ora fine lavori

MATERIALI UTILIZZATI E COMPONENTI SOSTITUITI

--

NOTE

--

responsabile tecnico Professionaltetto Srl

--

cliente

--

Sede legale

via Franzine 2, 5050 Rodengo Saiano (BS)
mob. +39 328 1732754

Sede operativa di Padova

piazza Unità d'Italia 5, 35023 Bagnoli di Sopra (PD)
mob. +39 327 2006738

e-mail: info@professionaltetto.it

web: www.professionaltetto.it

C.F. P.IVA 03588870984 REA BS-546906